

www.sa-biysk.ru

Исх. № 208
от « » 2019 г.

О параметрах оросителей «ОЭ»

Здравствуйте!

На Ваш исх. б/н от 28.02.2019, сообщаем следующее:

Оросители эвольвентные «ОЭ-16», «ОЭ-25» нашего производства с момента получения сертификата № С-RU.ЧС13.В.01052 выпускаются с коэффициентами производительности, указанными в обозначении оросителей, а именно:

- ДУS0-ЦПд0,28-R1/2/B1-«ОЭ-16»,
- ДУS0-ЦПд0,85-G1-B/B1-"ОЭ-25".

Изменения (ДАЭК 4217-17 и ДАЭК 4299-18) прошли по всей внутренней и внешней технической документации.

Причина изменения параметров – результаты периодических испытаний.

Кроме того, в связи с введением нового классификатора в обозначении ТУ 4854-049-00226827-2001 поменялся код ОКП 4854 на код ОКПД2 28.29.22. Содержание технических условий не поменялось.

Коэффициенты производительности изменились в пределах, допускаемых нормативной документацией (ГОСТ Р 51043-2002г., п.8.22 «Коэффициент производительности оросителя не должен отличаться более, чем на 5% от указанного в ТД»), поэтому перерасчета гидравлических параметров и замены оросителей не требуется.

Генеральный директор
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»



А.М. Чудаев