



№ ЕАЭС RU C-RU.4C13.B.00755/23

Серия **RU** № **0414071**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.104C13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты poitest@vniipo.ru

место нахождения 659316, РОССИЯ, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, 10,
ОГРН 1022200554012, телефон +7 3854 44 90 45, факс +7 3854 44 90 70, e-mail: mail@sa-biysk.ru

место нахождения 659316, РОССИЯ, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, 10,
ОГРН 1022200554012, телефон +7 3854 44 90 45, факс +7 3854 44 90 70, e-mail: mail@sa-biysk.ru

Сигнализатор давления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических универсальный (исполнение 05) СД 0,02/1,6(1)G1/2-У.О2-«СДУ-М» 05, выпускаемый по ТУ 26.30.50-016-00226827-2021 с изм. 16 «Сигнализатор давления универсальный СДУ-М. Технические условия»
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

Отчет о сертификационных испытаниях №0702ТР выдан 19.04.2023
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21MЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16507/16526 от 15.02.2023
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 1с

ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 6.2.1.1, 6.2.1.17, 6.2.1.19, 6.2.1.20, 6.2.3.5, 6.2.3.16, 7.9.1.2, 7.9.1.3, 7.9.2). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Мизина Елена Николаевна

(F.I.O.)

Коровин Олег Александрович

(Φ.Π.Ο.)