СПЕЦАВТОМАТИКА
РОССИЯ > АЛТАЙ > БИЙСК

Узлы управления автоматических систем пожаротушения

предназначены для подачи огнетушащей жидкости и выдачи сигнала на управление элементами пожарной автоматики.

Узлы управления выпускаются различного вида и монтажных исполнений:

- спринклерные воздушные и водозаполненные (угловые и прямоточные);
- дренчерные (с гидро-, пневмо-, электроприводом);
- с контролем автоматического пуска;
- взрывозащищенного исполнения

Инновационные технологические решения **Новая серия спринклерных водозаполненных узлов управления**	**Узел управления спринклерный водозаполненный «Шалтан»** 	**Узел управления спринклерный водозаполненный «Прямоточный»**
Для исключения ложных срабатываний, связанных с возникновением гидроудара,в основе узлов управления лежит:	Сигнализатор потока жидкости «Стрим»	Таймер задержки времени срабатывания
Программируемое время задержки срабатывания узла управления из ряда, с.:	0, 20, 40, 60, 80, 100 или 120	0, 4, 8, 12 или 16
DN, мм:	65, 80, 100, 150, **200**	65, 80, 100, 150
Адресность:	Для обмена данными используется двухпроводный интерфейс RS485	Нет

- Расширен диапазон диаметров условного прохода (DN 65-200);
- Снижены масса и габаритные размеры изделия;
- Программируемое время задержки срабатывания узла управления;
- Мембрана новой конструкции повышенной надежности;
- Комплектация монтажными и крепежными деталями;
- Прогрессивная противокоррозионная защита;
- Поставка в собранном виде;
- Заводские испытания каждого узла управления.

659316, Россия, Алтайский край,
г. Бийск, ул. Лесная, 10
тел./факс: (3854) 44-91-14
e- mail: info@sa-biysk.ru

www.sa-biysk.ru